

湖北省计量测试技术研究院

Hubei Institute of Measurement and Testing Technology

地址 (Add): 湖北省武汉市东湖新技术开发区
汽车电子工业园茅店山二路
网址 (Web site): <http://www.hbjl.gov.cn>
邮编 (Post Code): 430223
电话 (Tel): 027-81925136
传真 (Fax): 027-81925137

测试报告

TEST REPORT

证书编号: XXXXXXXXXX
Certificate No.

委托方名称
Customer

十五冶第二工程有限公司

委托方地址
Address

江西省贵溪市黄石路8号

器具名称
Name Of Sample

高压声光验电器

制造厂商
Manufacturer

武汉特高压电力科技有限公司

型号规格
Model/Type

YDQ-2

器具编号
No Of Sample

1801169

测试依据
Reference Documents

参照: JJG(鄂)13-2001 数字高压表检定规程

环境条件
Environmental condition

温度: 22.0°C

相对湿度 55 %

其它: —

Temperature

R.H.

Others

发证单位 (专用章)
Issued by (stamp)



发证日期

Calibration date

2022 年 08 月 08 日
Y M D

证书批准人
Approved by

核 验
Checked by

测 试
Tested by

耿睿
李艳
李亮波

注:

本证书未加盖本院(中心)测试专用章无效。未经本院(中心)许可,不得部分复制本证书。

本测试结果,仅对测试对象的本次测试有效。

测量溯源性说明:本次测量所使用的计量仪器均可溯源到国家计量基准。

测试结果

Results Of Test

- 一. 外观及自检功能: 正常。
- 二. 功能测试: 声光报警功能正常。
- 三. 绝缘测试: 在被测试件顶端和尾部之间施加工频 15kV 电压, 耐压 1 分钟, 未见击穿及飞弧现象, 绝缘测试通过。

以 下 空 白

